

## Checklista för LTA-station, fastighetsägare

Fastighetsägare    Telefon    Fastighetsbeteckning

Gatuadress    Postnummer    Postort

Nedan checklista/egenkontroll fylls i av fastighetsägaren innan drifttagning. Observera att du som fastighetsägare är juridiskt ansvarig för entreprenörens jobb.

### **LTA-station**

### **Ja Nej Anmärkning**

Stationen är placerad enligt placeringsanvisning.

Stationen är monterad enligt installationsmanualen.

Stationen är ren och fri från vatten och grus.

Inkommande självfallsledning till LTA-stationen är korrekt utförd utan bakfall.

Stationen är rätt avluftad (oftast genom fastighetens avluftning på avloppsstammen, ovan taknock).

Stationen är frostskyddad med markisolering och ev. värmekabel enligt anvisning i installationsmanualen.

Dräneringar och takavlopp är frikopplade från LTA-stationen.

Vatten- och avloppsledningarna är renspolade.

### **Elinstallation**

Anslutningen mot brunnen är tät utifrån.

Stolpe med elskåp monteras max 50 cm från stationen med kabelrör rakt mot brunnen.

Om skåpet placeras på vägg (max 5 meter från stationen), med kabelrör rakt mot brunnen, ska varje kabel gå igenom sin egen genomföring/förskrivning.

Samtliga ledare för inkommande matning är rätt skalade samt ordentligt anslutna i huvudströmbrytare.

Kabelrör 50 mm med slät insida och dragtråd ska förläggas, max 50 cm under färdig mark, mellan stolpe/elskåp och LTA-stationen.

Elanslutning till elskåpet är utförd av behörig elektriker och i enighet med gällande bestämmelser, femledarsystem avsäkrat med 3 x minst 13A.

Fasföljden är rätt.

## **Ja Nej Anmärkning**

Godkänd för installation/driftsättning.

Jag intygar att anläggningen är utförd enligt ovan lämnade uppgifter och enligt "Installationsmanual fastighetsägare". Jag är medveten om att jag tar på mig en avgift för förgäves besök enligt gällande taxa om min VA-anläggning trots denna ifyllda checklista inte går att installera. Ny tidpunkt för driftsättning bokas när brister är åtgärdade.

---

Datum

Fastighetsägarens namnteckning

Skicka den ifyllda blanketten till MittSverige Vatten & Avfall, Box 189, 851 03 Sundsvall eller via e-post till [kundservice@msva.se](mailto:kundservice@msva.se)

Med stöd av nya dataskyddsförordningen, GDPR, behandlar vi dina personuppgifter för att kunna leverera och ta betalt för våra tjänster. Läs mer på [msva.se/dina-personuppgifter](https://msva.se/dina-personuppgifter) eller kontakta kundservice, 020-120 25 00 eller [kundservice@msva.se](mailto:kundservice@msva.se) för mer information.