

*Sundsvalls, Timrå och
Nordanstigs kommuner*

.....

Anvisningar för entreprenadarbeten inom vattenskyddsområde



Anvisningar för entreprenadarbeten inom vattenskyddsområde

Gäller samtliga arbeten inom vattenskyddsområde inom Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner

Kontroll, tillsyn och utbildning

Alla entreprenörer som utför arbete i vattenskyddsområde ska ha genomgått en särskild hygienutbildning som erhålls av MittSverige Vatten & Avfall.

Kommunens miljöinspektör kan under entreprenadens genomförande kontrollera att dessa och andra bestämmelser och föreskrifter följs med stöd av Miljöbalken, kap. 26 samt beslut om påföljd med stöd av kapitel 29 §1, §2 och §4.

Egenkontroll

Entreprenören ska redovisa en objektsanpassad miljö- och kvalitetsplan för MittSverige Vatten & Avfall. Till dessa planer ska kontrollprogram tas fram som visar hur miljö- och kvalitetsplanen kontrolleras och följs. MittSverige Vatten & Avfall ska godkänna dessa handlingar innan arbetena får påbörjas.

Arbetsmaskiner

Arbetsmaskiner ska vara rengjorda från oljespill innan de tas in i området och vara täta från läckage av petroleumprodukter. Maskiner ska ställas upp på anvisad plats när de inte används.

Arbetsmaskiner som inte enkelt kan flyttas från arbetsområdet, till exempel brunnborrningsmaskiner, ska placeras inom invallning som hindrar att eventuellt spill och läckage når marken. Denna kan bestå av en tät presenning med förhöjda uppvikta kanter. Hela mängden petroleumprodukter som finns i maskiner ska rymmas inom invallningen. Uppställda maskiner inom skyddsområde får inte lämnas utan uppsyn.

I varje maskin ska det finnas absorberande duk och/eller granulat för att samla upp oljeprodukter om det blir läckage. På plats ska även tät presenning eller liknande finnas för att samla upp förorenade massor på om dessa kan grävas bort. Uppgrävda massor ska skyddas mot nederbörd för att förhindra lakning.

Upplag och påfyllning

Lagring och förvaring av petroleumprodukter är förbjudet i primär skyddszon. I sekundär skyddszon krävs tillstånd av miljökontoret om mer än 250 liter petroleumprodukter ska lagras. Om rådande skyddsområdesföreskrifter har en strängare lydelse skall dessa följas enligt lag.

Sekundärt skydd som samlar upp eventuellt läckage krävs för cistern eller lös behållare. Hydraulsystem i arbetsmaskiner ska innehålla miljöolja enligt svensk standard. För drift av dieseldrivna entreprenadmaskiner ska diesel av miljöklass användas.





Läckage av petroleumprodukter

Om det blir en olycka med läckage av petroleumprodukter eller annan kemikalie meddelas omedelbart Räddningstjänsten, ring 112. Miljökontoret och MittSverige Vatten & Avfall ska också informeras. Absorptionsmaterial ska finnas med i fordon och på plats där risk för spill finns.

Framförande av entreprenadfordon

Fordon som för arbetena måste färdas i terräng ska visa hänsyn till vegetation och markskikt. Det innebär att vegetation i största möjliga utsträckning ska sparas och att uppkomna markskador ska repareras.

Uppkommer skador som entreprenören inte på ett enkelt sätt kan åtgärda ska miljökontoret kontaktas. De beslutar då vilka åtgärder som ska vidtagas.

Schakt

Tillstånd krävs för schaktning, grundläggning, pålning, spontning, borrhning och andra liknande underjordsarbeten inom primär och sekundär skyddszon. Om rådande skyddsområdesföreskrifter har en strängare lydelse ska dessa följas enligt lag.

Återfyllnad

Återfyllnad av schakt eller utfyllnad får endast ske med sådant material som inte kan förorena vattentäkten. Dokumentation på att inköpta massor är inerta ska kunna påvisas.

Väderförhållanden

Vid arbeten inom skyddsområde i samband med nederbörd är det viktigt att se till att dagvatten som kan misstänkas vara förorenat inte rinner ner i öppna schaktgropar. Det kan till exempel vara ytavrinning från asfaltytor med oljespill.

Om det inte är akuta arbeten som ska utföras ska arbetet planeras in vid torrt väder.

Livsmedelsverksamhet

Om arbeten ska utföras inne i byggnader inom vattentäktzonerna så betraktas de som livsmedelslokaler eftersom vatten hanteras i byggnaden (hygienzon 1). Ta kontakt med MittSverige Vatten & Avfall inför arbetet eftersom vår särskilda hygienutbildning krävs.

Allmänna bestämmelser

Undantag från bestämmelserna kan beslutas av miljökontoret.

Kontakta oss

MittSverige Vatten & Avfall
Kundservice
020-120 25 00
kundservice@msva.se
www.msva.se

Miljökontoret, Sundsvalls kommun
060-19 11 90
miljonamnden@sundsvall.se
www.sundsvall.se

Miljö- och byggkontoret, Timrå kommun
060-16 31 93
miljo@timra.se
www.timra.se

Norrhälsinge miljökontor, Nordanstigs kommun
0650-193 32
miljokontoret@hudiksvall.se
www.hudiksvall.se